



KIWK/ZP/MJ/...../10/2019

Katowice, 04.10.2019 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gospodarczej oraz Górniczego Dorobku w Katowicach " nr sprawy: KIWK/PN/07/I/2019/MRÓWCZA GÓRKA KD.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytania znajduje się w załączeniu.

Ad. 1.

Nie, grodzice należy zdemontować.

Ad. 2.

Balustrady z rur stalowych służą wyłącznie do zabezpieczenia wykopu podczas robót.

Ad. 3.

Zamawiający wskazuje, że w pełni podtrzymuje brzmienie zapisów pkt. VII. 1. 2) b) SIWZ. Wskazuje się, że o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - m.in. dysponuje bądź będzie dysponować Kierownikiem Budowy posiadającym:

- Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie podziemnego zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej o pojemności min. 200 m³.

Osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji winny nabyć wymagane doświadczenie zawodowe od dnia uzyskania uprawnień do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.



W przypadku, gdy osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji nie posługują się biegle językiem polskim, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na czas obowiązywania Umowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał osobowy.

Zamawiający informuje również, że **nie ulega zmianie** termin składania i otwarcia ofert, który jest wyznaczony odpowiednio:

- termin składania ofert: **14.10.2019 r. do godz. 9:00**

- termin otwarcia ofert: **14.10.2019 r. godz. 13:00**

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Andrzej Cebula

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Witold Cebula

Treść zapytania:

1. Czy po realizacji prac należy przewidzieć pozostawienie grodzic w gruncie?
2. Czy balustrady z rur stalowych widoczne na profilach podłużnych są zabezpieczeniem wykopu czy pozostają po wykonaniu zbiornika retencyjnego?
- 3.

Wnosimy o następującą zmianę warunków udziału w postępowaniu:

Jest pkt VII. Warunki udziału w postępowaniu pkt 1. b) Doświadczenie zawodowe:

„Doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie podziemnego zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej o pojemności min. 200 m³”

Na:

„Doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót bądź inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie podziemnego zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej o pojemności min. 200 m³”

Bądź na:

„Doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie podziemnego lub otwartego zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej o pojemności min. 200 m³”