



KIWK/ZP/MJ/5761/10/2019

Katowice, 21.10.2019 r.

**DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gospodarczej oraz Górniczego Dorobku w Katowicach " nr sprawy: KIWK/PN/07/I/2019/MRÓWCZA GÓRKA KD.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytania znajduje się w załączeniu.

Ad. 1.

Zamawiający informuje, że ze względu na planowaną przez Inwestora osiedla lokalizację miejsc parkingowych o zwiększonym ruchu kołowym nad zbiornikami retencyjnymi, po konsultacji z projektantem sieci, zmienia się parametry wytrzymałościowe zbiorników retencyjnych tj. sztywność obwodową z SN8 kN/m² na SN12,5 kN/m². Powyższą zmianę należy uwzględnić w cenie oferty.

Wobec powyższego, Zamawiający informuje, że zamieścił na swojej stronie internetowej zmodyfikowany Załącznik nr 9J do SIWZ, tj. Przedmiary robót, oznaczony odpowiednio jako:

„MODYFIKACJA_Załącznik nr 9J do SIWZ_Przedmiary robót_21102019”

Zamawiający informuje również, że **nie ulega zmianie** termin składania i otwarcia ofert, który jest wyznaczony odpowiednio:

- termin składania ofert: **30.10.2019 r. do godz. 9:00**
- termin otwarcia ofert: **30.10.2019 r. godz. 13:00**

Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Badura

Przewodniczący

mgr inż. Władysław Sporko

Treść zapytania:

1. W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gospodarczej oraz Górniczego Dorobku w Katowicach” nr referencyjny postępowania: KIWK/PN/07/1/2019/MRÓWCZA GÓRKA KD prosimy o potwierdzenie przyjętych założeń projektowych dotyczących sztywności obwodowej (SN8) zaprojektowanych zbiorników retencyjnych z PEHD przy uwzględnieniu lokalizacji bezpośrednio nad zbiornikami miejsc parkingowych.